



**neptronic®**

# Humidificateur à vapeur

Série SKE4-E

Manuel d'installation et d'utilisation



**LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS**



## Avant-propos

### À propos de Neptronic

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits pour l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques.

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine moderne de 7,500 m<sup>2</sup> (80,000 pi<sup>2</sup>), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration verticale, l'intégralité de notre chaîne de production est sous le même toit. Depuis le développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique en surface, en passant par la fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos produits sont conçus pour durer.

Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de nos ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusifs autour du monde qui fournit des solutions complètes à nos clients dans tous les pays.

### À propos du manuel

Ces instructions d'installation et d'opération ont été développées pour faciliter l'installation de l'humidificateur à vapeur.

- L'application stricte de ces instructions permet d'assurer la conformité de l'installation et le bon fonctionnement des appareils.
- L'application de ces instructions est une des conditions pour la validité de la garantie.

Ce produit a été déclaré conforme aux normes et directives de sécurité et de compatibilité électromagnétique européennes applicables pour pouvoir porter la marque CE. Le certificat de conformité CE est disponible, sur demande auprès du fabricant.

©2019: Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, totalement ou partiellement, par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite de Neptronic.

### Électricité



Tous les travaux concernant l'installation électrique DOIVENT être effectués par un personnel technique compétent et qualifié, tel qu'un électricien ou un technicien avec une formation appropriée.

Le client est toujours chargé de veiller à l'adéquation du personnel technique.

Veillez respecter les réglementations locales concernant les installations électriques.

### Utilisation correcte

Les systèmes Neptronic et les produits associés sont conçus seulement pour l'humidification. Tout autre usage n'est pas considéré comme approprié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

### Garantie générale

Pour afficher l'intégralité des termes et conditions de Neptronic, accédez au [www.neptronic.com/Sales-Conditions](http://www.neptronic.com/Sales-Conditions).

## Manutention et levage



Le levage et la manutention DOIVENT être effectués par du personnel compétent et qualifié. L'opération de levage doit être correctement planifiée et évaluée pour les risques, et l'équipement doit être vérifié par un représentant qualifié en matière de santé et de sécurité. Des mesures de contrôle efficaces doivent être mises en place.

C'est la responsabilité du client de s'assurer que les opérateurs sont formés à la manutention de marchandises lourdes et que les règlements pertinents de levage sont appliqués.

L'humidificateur à vapeur DOIT toujours être manipulé et soulevé avec soin et doit rester dans son emballage d'origine aussi longtemps que possible avant l'installation.

L'humidificateur à vapeur peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur à partir du dessous. La prudence s'impose pour assurer que la charge est bien équilibrée avant d'être soulevée.

### Déballage

L'humidificateur à vapeur est expédié dans des boîtes en carton ou dans une caisse en bois. Retirez l'emballage avant la mise en service.

## Sommaire

Vue d'ensemble .....	4
Liste des accessoires inclus .....	4
Options disponibles .....	4
Description des systèmes.....	4
Aperçu général .....	5
Humidificateur standard.....	7
Dimensions et poids.....	7
Humidificateur avec unité de distribution intégrée (SDU) .....	8
Humidificateur avec unité de distribution intégrée - dimensions et poids.....	8
Boîtier extérieur .....	9
Boîtier extérieur - dimensions et poids .....	9
Puissance et consommation électrique.....	10
Installation mécanique .....	11
Recommandations générales.....	11
Emplacement.....	11
Positionnement .....	12
Installation murale.....	13
Positionnement - humidificateur avec SDU.....	16
Positionnement et montage - boîtier extérieur .....	17
Recommandations générales .....	17
Système de distribution de vapeur .....	18
Sélection du système de distribution de vapeur .....	18
Positionnement du S.A.M. et S.A.M.E2 .....	20
Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits horizontaux .....	21
Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits verticaux .....	22
Installation de la sortie de vapeur .....	23

Installation.....	23
Recommandations générales.....	23
Installation du séparateur en S sur la conduite de vapeur .....	24
Position des sorties de vapeur .....	25
Installation à distance de l'unité SDU .....	26
Installation murale du SDU à distance.....	27
Installation du couvercle pour l'unité SDU à distance (option) .....	28
Raccordements de plomberie .....	29
Alimentation en eau .....	31
Évacuation .....	32
Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur .....	33
Vanne d'évacuation .....	33
Raccordements électrique .....	34
Raccordement des contrôle à basse tension .....	35
Circuit imprimé .....	35
Contacts de sécurité .....	36
Contacts secs .....	36
Humidificateur tout ou rien .....	37
Humidificateur proportionnel.....	38
Communication réseau .....	40
Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA) .....	42
Configuration du contrôleur.....	43
Panneau de contrôle .....	43
Écran de veille .....	44
Accès au menu.....	44
Navigation et configuration de menu .....	45
Menu - General .....	46
Menu - User .....	49
Menu - Service .....	49
Menu - Installation.....	50
Menu - Integration.....	52
Liste des alarmes .....	54
Procédure de démarrage .....	55
Vérification initiale.....	55
Démarrage.....	56
Entretien.....	57
Nettoyage de la chambre d'évaporation.....	57
Dépannage.....	62
Vue explosée et nomenclature.....	63
Vue explosée.....	63
Nomenclature .....	65

## Vue d'ensemble

### Liste des accessoires inclus

Les accessoires suivants sont inclus avec l'humidificateur :

- 2 paires de clés.
- 2 colliers ajustables pour la connexion de tuyaux flexibles par sortie de vapeur.
- 1 raccord de compression hydraulique de DN20 pour la sortie de l'évacuation principale.
- 1 raccord hydraulique en coude de DN15 pour la sortie de l'évacuation du fond de bac.
- 2 supports et des vis pour l'installation au mur de l'humidificateur (modèles SKE4-E05 à E80 seulement).
- 1 manuel d'installation et d'utilisation.

### Options disponibles

Les options suivantes sont disponibles lors de l'achat d'un humidificateur SKE4 :

- Humidificateur à contrôle modulant (Suffixe M, i.e. SKE4-E20M)
- Humidificateur pour système alimenté en eau déionisée ou à osmose inverse, ayant plus de 0.1 ppm de matières dissoutes
- Unité de distribution intégrée à l'humidificateur (SDU) ou installé à distance (SDU-REM)
- Boîtier extérieur
- Réseau de communication BACnet
- Option Ethernet (IP)
- Humidificateur avec cabinet en acier inoxydable

### Description des systèmes

<b>Système</b>	<b>Description</b>
<i>Chambre d'évaporation</i>	Réservoir métallique amovible dans lequel la vapeur est produite. C'est la composante la plus importante de l'humidificateur.
<i>Unité de distribution intégrée (SDU)</i>	Unité de distribution intégrée utilisée pour humidifier l'air lorsqu'il n'y a pas de système de conduit. Unité optionnelle disponible seulement pour certains modèles d'humidificateurs.
<i>Système Multi-Steam</i>	Système fait sur mesure pour la distribution de la vapeur. Ce système est conçu pour les applications où les distances d'absorption sont très courtes (moins de 900 mm).
<i>Distributeur S.A.M.</i>	Distributeur de vapeur adapté à la dimension du conduit d'air. Permet l'absorption pour les applications à distances relativement courtes (moins de 1500 mm).
<i>Distributeur S.A.M.E2</i>	Distributeur de vapeur à deux œillets, adapté pour les applications avec un conduit d'air de dimensions restreintes. Permet l'absorption de vapeur pour les applications à distances relativement courtes (moins de 1500 mm).

## Aperçu général




Illustration 1 - Aperçu de l'humidificateur (SKE4-E05 à E80)




Illustration 2 - Aperçu de l'humidificateur (SKE4-E90 à E120)

## Humidificateur standard




Illustration 3 - Humidificateur à vapeur SKE4

## Dimensions et poids

Tableau 1 - Dimensions et poids

Modèle	Dimensions du cabinet (mm)			Poids (kg)	
	A	B	C	Vide	Plein d'eau
SKE4-E05	584	492	349	32	39
SKE4-E10 SKE4-E20 SKE4-E30 SKE4-E40	813	565	384	49	69
SKE4-E50 SKE4-E60 SKE4-E80	813	845	384	65	106
SKE4-E90 SKE4-E100 SKE4-E110 SKE4-E120	1219	838	619	145	200



## Humidificateur avec unité de distribution intégrée (SDU)




Illustration 4 - Humidificateur à vapeur avec unité de distribution intégrée (SDU)

## Humidificateur avec unité de distribution intégrée - dimensions et poids

Tableau 2 - Dimensions et poids du SDU

Modèle	Dimensions du cabinet (mm)					Poids (kg)		Poids SDU (kg)
	A	B	C	D	E	Vide	Plein d'eau	
SKE4-E05	584	492	349	171	755	39	45	SDU4-1 7
SKE4-E10	813	565	384	197	1010	58	78	SDU4-2 9
SKE4-E20 SKE4-E30 SKE4-E40	813	565	384	289	1102	62	83	SDU4-3 14

## Boîtier extérieur




Illustration 5 - Boîtier extérieur

## Boîtier extérieur - dimensions et poids

Tableau 3 - Boîtier extérieur: dimensions et poids

Modèle	Dimension du cabinet (mm)			Poids (kg)		Diamètre de sortie de vapeur (mm)
	A	B	C	Vide	Plein d'eau	
SKE4-E05	854	651	410	45	52	35
SKE4-E10	1102	753	438	59	80	35
SKE4-E20 SKE4-E30 SKE4-E40	1102	753	438	59	80	51
SKE4-E50 SKE4-E60 SKE4-E80	1114	1032	438	89	129	76
SKE4-E90 SKE4-E100	1524	965	727	184	240	76
SKE4-E110 SKE4-E120	1524	965	727	184	240	100

## Puissance et consommation électrique

Tableau 4 - Puissance et consommation électrique

Model	Vapeur	Consommation			Sortie de vapeur	
	Capacité (kg/hr)	Puissance (kW)	Ampérage (A)		Qté	Diamètre (mm)
			230/1	400/3		
SKE4-E05	5	3.7	16	5.5	1	35
SKE4-E10	10	7.5	33	11	1	35
SKE4-E20	20	15	-	22	1	51
SKE4-E30	30	22	-	33	1	51
SKE4-E40	40	30	-	44	1	51
SKE4-E50	50	36	-	53	1	76
SKE4-E60	60	44	-	64	1	76
SKE4-E80	80	60	-	87	1	76
SKE4-E90	90	66	-	96	1	76
SKE4-E100	100	74	-	107	1	76
SKE4-E110	110	82	-	119	2	76
SKE4-E120	120	90	-	130	2	76



**AVERTISSEMENT :** Pour les humidificateurs proportionnels, la puissance maximale des installations électriques doit être maintenue selon l'information indiquée dans le Tableau 4 - Puissance et consommation électrique.

Ne considérez pas une réduction possible de la production de vapeur due à la modulation.

# Installation mécanique

---

## Recommandations générales



**AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Couper l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.**



*Note: L'installation mécanique doit être conforme aux codes et réglementations locaux.*

## Emplacement



**AVERTISSEMENT : La série SKE4 est conçue pour une installation intérieure seulement. Pour une installation extérieure, le SKE4 doit être installé en utilisant le boîtier extérieur Neptronic (voir Positionnement et montage - boîtier extérieur à la page 17). Le non-respect de ces consignes annulera la garantie.**

Considérer les points suivants avant de décider l'emplacement de l'humidificateur à vapeur SKE4 :

- Prévoir un emplacement facile d'accès afin de permettre la vérification et l'entretien aisé de l'humidificateur.
- Ne pas installer l'humidificateur dans un emplacement où une défectuosité de l'appareil occasionnerait des dommages à la structure de l'immeuble ou à des équipements coûteux.
- L'humidificateur doit être installé dans un endroit bien aéré, avec une température ambiante qui n'excède pas 30°C.
- Prendre en considération la longueur totale de la conduite de vapeur entre l'humidificateur et le distributeur de vapeur en fonction du type de matériau de la conduite de vapeur :
  - Pour les boyaux de vapeur flexibles, la distance totale de la conduite de vapeur ne doit pas excéder 5 mètres. Pour des distances plus longues, utiliser des tuyaux rigides isolés.
  - Pour les tuyaux rigides isolés, la distance totale de la conduite de vapeur est déterminée par la capacité de l'humidificateur : 0,67m équivalent pour chaque kg/hr de capacité de l'humidificateur, avec un maximum de 15m. Pour des conduites de vapeur plus longues, veuillez contacter le fabricant.

## Positionnement

- Le panneau avant, le côté gauche (compartiment de plomberie) et le côté droit (compartiment électrique) doivent être accessibles afin de permettre l'entretien.
- Laissez un espace d'au moins 1,2m au devant de l'unité et de 0,3m des côtés droit et gauche de l'humidificateur.
- Laissez un espace d'au moins 0,5m en haut de l'humidificateur.

### Pour les modèles SKE4-E05 à E80 :

- L'humidificateur doit être installé à une distance minimum de 0,6m à partir du sol.
- Laissez un espace d'au moins 0,25m en dessous de l'humidificateur pour permettre d'installer l'alimentation d'eau, les tuyaux d'évacuations et les raccordements électriques.

### Pour les modèles SKE4-E90 à E120 :

- Ces modèles sont conçus pour être installés directement sur le sol et sont pourvus de pieds ajustables afin de les mettre à niveau.
- La base de l'humidificateur doit être sur une surface solide et plate. Le sol sous l'humidificateur doit être étanche afin de résister à tout déversement accidentel d'eau pendant l'entretien ou en cas d'anomalie.




Illustration 6 - Positionnement de l'humidificateur

## Installation murale



**ATTENTION : Risque de mauvais fonctionnement. L'humidificateur doit être placé à niveau.**

**ATTENTION : Risque de surchauffe. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation situées sur le cabinet.**

Avant de procéder à l'installation, vérifier la solidité du support ou du mur choisi (brique, béton, cloison) sur lequel l'humidificateur sera monté. Voir la section Dimensions et poids (page 7) pour le poids du cabinet.




Illustration 7 - Positionnement des supports

Tableau 5 - Positionnement des supports de montage

Modèle	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
SKE4-E05	584	492	467	467	22
SKE4-E10 SKE4-E20 SKE4-E30 SKE4-E40	813	565	540	540	22
SKE4-E50 SKE4-E60 SKE4-E80	813	845	718	540	22



*Note: Les modèles SKE4-E90 à E120 ne peuvent pas être installés sur le mur et doivent être correctement fixés au sol à l'aide de pieds ajustables.*

Pour installer l'humidificateur au mur, effectuez les étapes suivantes :

1. Placez le support de montage supérieur (fourni) sur le mur ou le support selon les dimensions spécifiées dans le Tableau 5 - Positionnement des supports de montage.
2. Percez 4 vis (non fournies) dans les trous oblongs du support supérieur, afin de le fixer au mur ou support.
3. Placez le support de montage inférieur (fourni) sur le mur ou le support selon les dimensions spécifiées dans le Tableau 5 - Positionnement des supports de montage.
4. Percez 4 vis (non fournies) dans les trous oblongs du support inférieur, afin de le fixer au mur ou support.




Illustration 8 - Fixation des supports de montage



5. Fixez l'humidificateur au support de montage supérieur, en plaçant les plaquettes d'insertion arrière de l'humidificateur dans les fentes ouvertes situées sur le bord du centre du support supérieur.




Illustration 9 - Installation du support supérieur

6. Ouvrez la porte à l'avant de l'humidificateur pour accéder aux trous oblongs situés à l'arrière du cabinet. Vérifiez que les trous soient alignés avec ceux situés au centre du support inférieur.
7. Depuis l'intérieur de l'humidificateur, percez 2 (**modèles SKE4-E05 à E40**) ou 4 (**modèles SKE4-E50 à E80**) vis (fournies) au centre du support inférieur, afin de fixer l'humidificateur au mur ou au support.




Illustration 10 - Installation du support inférieur



## Positionnement - humidificateur avec SDU

- L'unité SDU doit être installée dans un environnement qui est relativement propre. Ceci empêchera que le ventilateur soit obstrué de poussière.
- L'humidificateur doit être installé de manière à ce que le SDU soit à une distance minimum de 2m à partir du sol.
- Une distance minimum de 0,45m entre le plafond et la face supérieure de l'unité doit être laissée, afin d'éviter la formation de condensation au plafond et sur les murs.
- Dans le cas où aucune autre source de ventilation n'est disponible, la distance minimum entre le plafond et l'unité doit être de 1,35m. Une ventilation adéquate est nécessaire afin d'éviter toute formation de condensation aux murs et plafond.




Illustration 11 - SDU installé sur l'humidificateur

## Entretien du SDU

Nettoyez le ventilateur s'il y a une accumulation de poussière.

## Positionnement et montage - boîtier extérieur




Illustration 12 - Unité avec boîtier extérieur

### Recommandations générales

- Prévoir un emplacement facile d'accès afin de permettre la vérification et l'entretien aisé de l'humidificateur.
- Ne pas installer l'humidificateur dans un emplacement où une déféctuosité de l'appareil occasionnerait des dommages à la structure de l'immeuble ou à des équipements coûteux.
- Maintenir les dégagements minimaux suivants pendant l'installation, afin de permettre un accès facile pour la vérification et l'entretien:

Côté	Dégagements minimaux
Dessus	51 cm
Deux côtés	30 cm
Face	107 cm

- L'humidificateur est conçu pour être installé directement sur le sol, toit ou solin.
- La base de l'humidificateur doit être sur une surface solide et plate.
- Le sol / toit sous l'humidificateur doit être étanche afin de résister à tout déversement accidentel d'eau pendant l'entretien ou en cas d'anomalie.
- Fixez le boîtier du SKE4 solidement et en toute sécurité, en attachant la plaque au sol/toit en utilisant 8 boulons et rondelles (non fournies), ayant les dimensions indiquées dans le tableau suivant.

Modèle	Diamètre de boulon
SKE4-E05 à SKE4-E80	8mm
SKE4-E90 à SKE4-E120	12mm

## Système de distribution de vapeur

### Sélection du système de distribution de vapeur

Afin d'éviter l'accumulation de condensation dans les conduits d'air, Neptronic a conçu quatre configurations de base de systèmes de distribution de vapeur, pour fournir la solution la plus économique pour toutes applications.

#### Distributeur S.A.M. dans conduit horizontal

Le système S.A.M. est installé lorsque les distances d'absorption sont courtes, moins de 1500mm, et/ou lorsque la température dans les conduits d'air est basse.




Illustration 13 - Distributeur S.A.M. dans conduit horizontal

#### Distributeur S.A.M.E2 dans conduit Horizontal

Le système S.A.M.E2 est installé lorsque les distances d'absorption sont courtes, moins de 1500mm, et/ou lorsque la température dans les conduits d'air est basse. Le S.A.M.E2 est utilisé dans les applications où les dimensions des conduits d'air sont restreintes.




Illustration 14 - Distributeur S.A.M.E2 dans conduit horizontal

## Distributeur S.A.M. ou S.A.M.E2 dans conduit vertical

Les systèmes S.A.M. ou S.A.M.E2 pour conduits verticaux sont utilisés lorsque les distances d'absorption sont normales et une solution économique et efficace est recherchée.




Illustration 15 - Distributeur S.A.M. ou S.A.M.E2 dans conduit vertical

## Système Multi-Steam

Le système Multi-Steam est installé dans des endroits précis dans les systèmes de traitement d'air, plus particulièrement, lorsque les distances d'absorption sont très courtes, moins de 900mm, ou lorsque la température dans les conduits d'air est basse. Le Multi-Steam est produit sur mesure aux dimensions du conduit d'air ou du CTA.

Les instructions d'installation du système Multi-Steam sont décrites dans un manuel spécifique fourni avec le système Multi-Steam.




Illustration 16 - Système Multi-Steam

## Positionnement du S.A.M. et S.A.M.E2

### Montage dans le conduit

Le distributeur de vapeur doit être monté et fixé par le côté de la centrale de traitement de l'air ou du conduit. Veillez à ce que des dispositions soient prises pour assurer une accessibilité sécuritaire, idéalement avec une lumière et une fenêtre d'observation. Vérifiez que la construction de la paroi du conduit est assez robuste pour supporter le tuyau de vapeur pendant toute la durée de vie de l'installation.

La dimension du trou dans le conduit doit être la suivante:

Distributeur de vapeur Ø	Dimension du trou ØA
35 mm	51 mm
51 mm	76 mm




Illustration 17 - Dimension du trou dans le conduit et distance minimum



**AVERTISSEMENT : Risque de condensation. La distance minimale entre l'extrémité du distributeur et le haut du conduit doit être d'au moins 102 mm.**

### Recommandation pour les tuyaux de distribution S.A.M.

Tableau 6 - Recommandation pour les tuyaux de distribution S.A.M.

Modèle	Capacité maximum	Tuyaux de distribution				Pression statique maximum (Pa)
	kg/hr	Qté		Diamètre (mm)		
SKE4-E05	5	1		35		1245
SKE4-E10	10			54		
SKE4-E20	20			51   35		
SKE4-E30	30	1	2	51		
SKE4-E40	40					
SKE4-E50	50	2		51		
SKE4-E60	60					
SKE4-E80	80					

Pour une pression statique plus élevée, contacter le manufacturier.



*Note: Un collecteur de vapeur ayant une entrée de 76 mm et deux ou trois sorties de 51 mm est nécessaire lorsque les distributeurs de vapeur S.A.M. sont utilisés pour les modèles SKE4-E50 à E80 (vendu séparément).*

## Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits horizontaux

### Tuyau de 35mm de diamètre




Illustration 18 - Emplacement de tuyaux de 35 mm de diamètre : conduit horizontal

### Tuyau de 51mm de diamètre




Illustration 19 - Emplacement de tuyaux de 51 mm de diamètre : conduit horizontal



*Note: Les tuyaux de 51 mm doivent être supportés à l'extrémité par un crochet ou une sangle approprié (non fourni).*

## Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits verticaux

### Orientation de l'œillet




Illustration 20 - Orientation de l'œillet

### Tuyau de 35mm de diamètre




Illustration 21 - Emplacement de tuyaux de 35 mm de diamètre : conduit vertical

### Tuyau de 51mm de diamètre




Illustration 22 - Emplacement de tuyaux de 51 mm de diamètre : conduit vertical

## Installation de la sortie de vapeur

### Installation




Illustration 23 - Installation typique de sortie de vapeur

### Recommandations générales

Veillez suivre les règles d'installation suivantes afin d'éviter toutes restrictions dans les tuyaux de distributions et dans la chambre d'évaporation de l'humidificateur, ainsi que pour éviter l'accumulation de condensation pouvant entraîner une forte accumulation d'eau dans le conduit ou un dysfonctionnement de l'humidificateur.



**ATTENTION : Risque de dysfonctionnement. Éviter les entortillements, les affaissements et toutes zones où du condensat peut être piégé.**

- Vérifiez que la pente du tuyau de vapeur (rigide ou flexible) n'est jamais inférieure à 15% (7 longueurs horizontales pour 1 longueur verticale), afin d'assurer une évacuation continue de la condensation vers l'humidificateur ou vers un séparateur de condensat.
- Utilisez des tuyaux à vapeur flexibles pour des courtes distances (jusqu'à 16 pieds ou 5 m) ou pour le raccordement entre des sections rigides. Veillez assurer qu'il n'y a pas d'entortillement et que le tuyau ne s'affaisse pas lorsque des tuyaux flexibles sont utilisés. Ne pas utiliser de tuyaux flexibles pour les parties courbées de la conduite de vapeur.
- Déterminez la distance totale de la conduite de vapeur pour la tuyauterie rigide isolée en fonction de la capacité de l'humidificateur, par exemple 0,67 m pour chaque kg/hr de capacité de l'humidificateur avec un maximum de 15 m. Pour de plus longues distances, veuillez consulter le manufacturier.
- Dans le cas d'installation de tuyaux rigides en cuivre, ceux-ci doivent être recouverts d'un isolant pour réduire l'accumulation de condensat.



## Installation du séparateur en S sur la conduite de vapeur

- Le point le plus bas de tout tuyau de vapeur rigide ou flexible doit être la sortie de vapeur de l'humidificateur. Si l'humidificateur ne peut pas être le point le plus bas, installez une ou plusieurs séparateurs de vapeur (type S) au(x) point(s) le plus bas du tuyau d'alimentation de vapeur. Le séparateur de vapeur en "S" doit être installé en allouant 51mm de plus que la pression statique du conduit de ventilation.




Illustration 24 - Installation erronée de la sortie de vapeur





Illustration 25 - Installation du séparateur en S

## Position des sorties de vapeur

Tableau 7 - Position des sorties de vapeur

Modèle	I	J	K
SKE4-E05	171 mm	232 mm	-
SKE4-E10 SKE4-E20 SKE4-E30 SKE4-E40	191 mm	305 mm	-
SKE4-E50 SKE4-E60 SKE4-E80	191 mm	584 mm	-
SKE4-E90 SKE4-E100	276 mm	462 mm	-
SKE4-E110 SKE4-E120	276 mm	229 mm	234 mm



## Installation à distance de l'unité SDU

L'installation de l'unité SDU peut se faire ailleurs que sur l'humidificateur (SDU à distance). Suivez les directives de tuyauterie.

- Installez l'unité SDU au mur avec des supports muraux (fournis). Ne pas percer de trous d'encrages dans le cabinet du SDU.
- Raccordez les tuyaux flexibles à l'entrée inférieure de l'unité de SDU et à la sortie de vapeur de l'humidificateur sur le dessus du cabinet.
- Fixez le tuyau aux extrémités avec les colliers (fournis).
- Raccordez le tuyau d'évacuation des condensats au bas de l'unité SDU et à un drain ouvert ou à l'humidificateur, à l'aide du trou situé à l'arrière du cabinet.
- Raccordez les câbles électriques entre l'unité SDU et le dessus de l'humidificateur. Ces raccordements doivent être faits selon les réglementations locales.
- Le ventilateur du SDU va continuer de fonctionner pendant cinq minutes après que la production de vapeur soit arrêtée, afin d'éviter la condensation.
- Évitez toute obstruction des ouvertures de ventilation au-dessus de l'unité SDU.




Illustration 26 - Installation à distance de l'unité SDU


**Installation murale du SDU à distance**


Illustration 27 - Support de montage pour SDU à distance

Tableau 8 - Dimensions du support de montage pour SDU à distance

Modèles	SDU	Dimensions (mm)				
		A	B	C	D	E
SKE4-E05	SDU4-1	406	171	348	19	29
SKE4-E10 SKE4-E20	SDU4-2	470	191	377	25	45
SKE4-E30 SKE4-E40	SDU4-3	470	191	480	25	45

## Installation du couvercle pour l'unité SDU à distance (option)

Effectuez les étapes suivantes pour installer le couvercle optionnel pour l'unité SDU à distance.

- 1) Fixez les deux couvercles de côté sur le support de montage pour le SDU à distance avec 3 écrous de grandeur M3.5 x 0.6 (fournis).
- 2) Fixez le couvercle avant sur le support de montage pour le SDU à distance avec 6 écrous de grandeur M4 x 0.7 (fournis).




Illustration 28 - Installation du couvercle pour SDU à distance

## Raccordements de plomberie



**L'installation de la plomberie doit être conforme aux réglementations locales et nationales. Les travaux doivent être confiés à un personnel qualifié.**

L'humidificateur SKE4 peut fonctionner avec de l'eau du robinet, à osmose inverse et déionisée.

- Pour toute opération normale, le prétraitement de l'eau n'est pas nécessaire.
- Pour l'eau ultra-pure déionisée ou à osmose inverse (2-10  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), l'option d'humidificateur ultra-pure doit être utilisé.
- La concentration de chlorure dans la chambre d'évaporation de l'humidificateur doit demeurer en bas de 10ppm (20ppm pour l'eau ultra-pure).
- Puisque l'humidificateur est doté du système de conservation d'énergie anti-écume (AFEC) de Neptronic, qui vide l'humidificateur lors de la détection d'écume afin d'assurer un fonctionnement propre et sécuritaire, l'utilisation de l'eau adoucie n'est pas recommandé.
- Si une partie tierce nécessite l'utilisation d'un adoucisseur d'eau pour des fins opérationnelles ou d'équivalence, la fonction de dilution de l'eau doit être activée. Pour activer cette option, configurez la valeur du paramètre *BlowdownRate* situé dans le menu *Installation* (voir page 50 pour plus de détails).




Illustration 29 - Raccordement de plomberie pour modèles SKE4-E05 à E80 (vue de dessous)

Tableau 9 - Dimensions pour raccordement de plomberie (SKE4-E05 à E80)

Modèle	Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	E	F
SKE4-E05	270	178	38	51	73	83
SKE4-E10 SKE4-E20 SKE4-E30 SKE4-E40 SKE4-E50 SKE4-E60 SKE4-E80	304	178	38	51	73	83




Illustration 30 - Raccordement de plomberie pour modèles SKE4-E90 à E120

Tableau 10 - Dimensions pour raccordement de plomberie (SKE4-E90 à E120)

Modèle	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
SKE4-E90	105	340	489	25
SKE4-E100				
SKE4-E110				
SKE4-E120				



*Note: Pour les modèles SKE4-E90 à E120, l'entrée d'alimentation d'eau et la sortie d'évacuation principale sont situées par défaut sur le côté droit de l'humidificateur. Le positionnement sur le côté gauche ou au bas (uniquement avec l'option de boîtier extérieur) est disponible sur demande.*



## Alimentation en eau

- Spécifications d'alimentation d'eau :
  - Pression d'entrée : 1,7 à 4,8 bars
  - Température maximum : 30°C
  - Raccord de tuyaux hydraulique standard DN15 en cuivre ou de tuyaux PEX DN20
- Installation du conduit d'alimentation d'eau:
  - Raccorder un tuyau tressé d'alimentation d'eau de DN15 (non fourni) à la partie mâle filetée du tuyau.
- Afin de faciliter l'entretien, une vanne d'arrêt doit être installée en amont sur le conduit d'alimentation, à proximité de l'humidificateur.
- Il est recommandé d'installer un tamis en amont de l'humidificateur sur le conduit d'alimentation en eau.
- Il est recommandé d'installer un anti-bélier, afin d'amortir l'onde de choc hydraulique et de minimiser les coups de béliers provoqués par la fermeture de la vanne de remplissage.




Illustration 31 - Raccordement d'alimentation et d'évacuation d'eau



## Évacuation

- Spécifications de l'évacuation d'eau:
  - Température de sortie de la chambre d'évaporation : 60°C.
  - Raccords hydrauliques standard (fournis): un raccord de compression femelle de DN20 pour l'évacuation de la chambre d'évaporation et un raccord en coude femelle de DN15 pour le fond de bac.
- 2 tuyaux hydrauliques (non fournis) doivent être placés sous l'humidificateur et raccordés aux tuyaux d'évacuation (voir Illustration 31 - Raccordement d'alimentation et d'évacuation d'eau).
- Utilisez des tuyaux hydrauliques standards en cuivre ou en acier inoxydable de DN20 et DN15.
- Il est recommandé d'utiliser des tuyaux d'évacuation qui résistent à des températures allant jusqu'à 100°C.
- Vérifiez que la taille du tuyau d'évacuation est suffisante, en particulier si plus d'un humidificateur est évacué sur le même tuyau d'évacuation.
- La pente minimale du tuyau de drainage doit être de 6,5 mm par 300mm.
- Les tuyaux d'évacuation de l'humidificateur ne requièrent pas de siphon et doivent être acheminés à une évacuation ouverte.
- Le tuyau d'évacuation principal doit avoir un diamètre minimum de DN40.




Illustration 32 - Raccordement de plomberie à évacuation ouverte

## Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur




Illustration 33 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur : vue frontale




Illustration 34 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur : vue de côté



*Note: Par défaut, la sortie de vapeur, l'entrée d'eau et l'évacuation principale sont positionnés du côté gauche et l'évacuation de fond de bac est positionné en dessous de l'humidificateur. D'autres positionnements sont disponibles sur demande.*

### Vanne d'évacuation

Le boîtier extérieur est équipé d'une vanne ouverte normalement, permettant à l'humidificateur d'évacuer l'eau lors d'une panne électrique, afin d'éviter que l'eau gèle à l'intérieur de l'unité. En opération normale, l'humidificateur réduit la température d'évacuation de l'eau à 60°C.



**ATTENTION : Lors d'une panne électrique, la température d'évacuation de l'eau n'est pas réduite. Les tuyaux d'évacuation installés doivent résister à des températures allant jusqu'à 100°C.**

## Raccordements électrique



**ATTENTION : Risque de choc électrique. Couper l'alimentation électrique avant de procéder au raccordement.**



**AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne pas interchanger les borniers d'alimentation électrique identifiés L1, L2 et L3 par des borniers à basse tension identifiés 1, 2 et 3.**

- Le raccordement électrique doit être confié à un électricien qualifié et doit être conforme aux procédures et réglementations locales.
- Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
- L'humidificateur est équipé d'un interrupteur d'isolement intégré, afin de couper l'alimentation sans devoir ouvrir les portes d'accès.
- Une protection d'intensité externe doit être installée en amont sur la ligne d'alimentation et placé à proximité de l'humidificateur. Il est aussi recommandé d'installer un disjoncteur externe.
- Pour enlever la pression sur le câble d'alimentation, installez un connecteur pour câble (non fourni) au bas du compartiment électrique de l'humidificateur.
- Vérifiez que la taille des conducteurs est suffisante pour le courant alimenté.
- Vérifiez que chaque conducteur est vissé de manière sécuritaire au bornier approprié.
- Vérifiez que le conducteur de mise à terre est équipé d'une cosse à agneau et qu'il est connecté directement au panneau électrique.




Illustration 35 - Alimentation électrique une phase et trois phases

## Raccordement des contrôle à basse tension

### Circuit imprimé




Illustration 36 - Circuit imprimé

Le circuit imprimé de l'humidificateur à vapeur SKE4 est équipée d'un microprocesseur avancé qui contrôle toutes les fonctions de l'humidificateur. Toutes les connexions de contrôle électrique ont été regroupées le long du coin inférieur gauche du circuit imprimé.




Illustration 37 - Connexions de contrôle électrique

## Contacts de sécurité

Le contact de **l'interrupteur de pression d'air** doit être raccordé entre les bornes TB3 1&2. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 va arrêter d'opérer. L'unité va afficher l'interrupteur de pression d'air comme étant ouvert, mais ne va pas générer d'alarme. Si un interrupteur de pression d'air n'est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&2.

Le contact de **l'hygrostat de haute limite** doit être raccordé entre les bornes TB3 1&3. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 va arrêter d'opérer et un message **d'alarme** va être affiché. Si un hygrostat de haute limite n'est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&3.

Le contact de **verrouillage** doit être raccordé entre les bornes TB3 1&4. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 va arrêter d'opérer. L'unité va afficher le verrouillage comme étant ouvert, mais ne va pas générer d'alarme. Si un verrouillage n'est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&4.

## Contacts secs

Deux séries de contacts libres sont fournies:

1. Contacts d'alarmes
  2. Contacts de service
- Ces contacts sont utilisés pour ouvrir ou fermer une source à basse tension, idéalement 24V, et un courant de 3A maximum.
  - Chaque série est constituée d'un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert.
  - Il est recommandé d'utiliser le contact normalement fermé, puisque ce contact va s'ouvrir lorsqu'une défaillance a été détectée.




Illustration 38 - Câblage des contacts d'alarmes et de service

### Humidificateur tout ou rien

Pour le fonctionnement des humidificateurs tout ou rien, raccorder le contact de demande tout ou rien entre TB3 1&5. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 s'éteint. Si ce contact se ferme, l'unité SKE4 fonctionne.




Illustration 39 - Câblage typique de l'humidificateur tout ou rien

## Humidificateur proportionnel

### Signaux analogiques

Pour le fonctionnement des humidificateurs proportionnels, le ou les signaux analogiques doivent être connectés entre les bornes TB4 1 et TB4 3, 4 et/ou 5. Pour configurer la source d'un signal, accédez au sous-menu *Control* situé dans le menu *Installation* (voir page 50).

### Contrôle de l'humidité par hygrostat (mode externe)

Humidité contrôlée de manière externe par un hygrostat HRO20 :




Illustration 40 - Signal de contrôle d'un hygrostat HRO20

Humidité contrôlée de manière externe par un hygrostat HRO20 avec un SHR10 ou SHC80 utilisé comme capteur spatial :




Illustration 41 - Signal de contrôle d'un HRO20 avec un capteur d'humidité à distance (SHR10 ou SHC80)

## Contrôle de l'humidité par l'humidificateur (mode interne)

Humidité contrôlée à l'interne avec un SHR10 ou SHC80 utilisé comme capteur spatial :




Illustration 42 - Signal d'humidité d'un capteur d'humidité (SHR10 ou SHC80)



### Contrôle de l'humidité par signal externe

Humidité contrôlée de manière externe par un appareil externe :




Illustration 43 - Signal de contrôle d'un appareil externe

## Communication réseau

Si le signal de contrôle provient du réseau BACnet MS/TP ou Modbus RTU, connectez les bornes TB2 1&2 au réseau (RS485 A+ & B-).

Si le signal de contrôle provient d'un HRL24, connectez les bornes TB1 1&2 au réseau (RS485 A+ & B-).

Le ou les signaux de contrôle du réseau doivent être sélectionnés en accédant au sous-menu *Control* situé dans le menu *Installation* (voir page 50). Pour configurer les paramètres de communication, accédez au menu *Integration* (voir page 52).



*Note: La configuration BACnet MS/TP est sélectionnée par défaut. Pour changer l'interface de communication à Modbus RTU, accédez au paramètre NtwrkOption situé dans le sous-menu Network du menu Integration (voir page 52).*




Illustration 44 - Connexions au réseau de communication

## Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA)

Un système de contrôle typique doit comprendre les items suivants avec l'humidificateur :

- Un hygromètre mural ou dans la gaine de retour
- Un hygromètre de haute limite
- Un interrupteur de pression d'air

Le positionnement de ces dispositifs est essentiel au bon fonctionnement du système.

- L'hygromètre de gaine de retour doit toujours être situé dans le conduit d'air de retour, afin d'obtenir une lecture précise de l'air dans la pièce.
- Alternativement, un hygromètre de pièce peut être utilisé. Il doit être situé sur un mur ou une colonne intérieure. Il ne doit pas être près de l'air de refoulement des conduits d'alimentation ou de sources de chaleur ou de refroidissement.
- L'interrupteur de pression d'air doit être correctement positionné, afin que le contact soit ouvert lors d'une perte de débit d'air, pour éviter que l'humidificateur soit en opération lorsqu'il n'y a pas assez d'air pour absorber l'humidité.
- L'hygromètre de haute limite doit être installé à une distance assez éloignée, minimum 4,6m, en aval du système de distribution de vapeur, pour empêcher un surplus d'humidité qui créerait de la condensation.




Illustration 45 - Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA)

## Configuration du contrôleur















Illustration 46 - Contrôleur SKE4

## Panneau de contrôle

Les fonctionnalités du panneau de contrôle sont décrites dans le tableau suivant :

Tableau 11 - Description des fonctionnalités du panneau de contrôle

Fonctionnalité	Description
Afficheur de Statut	 (Bleu) Indique que l'humidificateur est alimenté en électricité. Lors de l'initialisation du système, le DEL va clignoter pour ensuite rester allumé.
	 (Rouge) Indique qu'une ou plusieurs situations anormales existent et que le système a été mis en mode d'alarme et doit être vérifié.
	 (Fermé) Indique que l'humidificateur a été déconnecté de l'alimentation électrique.
Bouton d'Alimentation	 Le bouton d'alimentation est utilisé pour allumer ou éteindre l'humidificateur. Il doit être pesé et maintenu pour 3 secondes pour effectuer l'action désiré, afin de prévenir l'activation accidentelle. Même lorsque l'humidificateur est déconnecté de l'alimentation, le contrôleur demeure opérationnel.
Bouton Drain	 Le bouton de drain est utilisé pour activer manuellement le cycle de drainage. Il doit être pesé et maintenu pour 3 secondes pour effectuer l'action désiré, afin de prévenir l'activation accidentelle. Même lorsque l'humidificateur est déconnecté de l'alimentation, un cycle de drainage manuel peut être effectué. <i>Après qu'un cycle de drainage manuel a été complété, le système va s'éteindre automatiquement. Afin de rallumer l'humidificateur, le bouton d'alimentation doit être pesé.</i>
Boutons Haut et Bas	 Le bouton haut est utilisé pour accéder au menu ou paramètre suivant.
	 Le bouton bas est utilisé pour accéder au menu ou paramètre précédent.
Boutons Plus et Moins	 Le bouton plus est utilisé pour augmenter la valeur du paramètre affiché.
	 Le bouton moins est utilisé pour diminuer la valeur du paramètre affiché.
Bouton Retour/Menu	 Le bouton retour/menu est utilisé pour retourner à l'écran précédent ou pour accéder le menu principal à partir de l'écran de veille.
Bouton Enter	 Le bouton enter est utilisé pour avancer au prochain écran, pour accéder le menu sélectionné ou pour confirmer la valeur d'un paramètre modifié.

## Écran de veille

Lorsque le contrôleur est en marche, l'unité affiche les informations suivantes sur l'écran de veille :

Tableau 12 - Description de l'affichage de l'écran de veille

Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
HumDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur actuelle de la demande d'humidité.
ControlState:	Valeur présente	* (Off, Normal, LowLimit, HighLimit, NoAirFlow, Interlock)	Affiche l'état actuel du circuit de contrôle de sécurité ainsi que si le circuit a été déconnecté par une mesure de sécurité.
PowerOutput:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la puissance de sortie mesurée du système en pourcentage de la puissance totale.
State:	Valeur présente	* (Off, Idle, LineRinse, TankRinse, Filling, Draining, Heating, Boiling, Alarm)	Affiche l'état actuel du fonctionnement de l'humidificateur.




Illustration 47 - Affichage de l'écran de veille

## Accès au menu

- Depuis l'écran de veille, le menu principal est accessible en appuyant sur le bouton *Retour/Menu* ↵, permettant d'accéder au menu *General*.
- Pour afficher d'autres options de menu et effectuer des configurations sur le système, appuyez sur *Enter* ✓ sur l'écran de veille pour passer à l'écran de connexion, où un mot de passe valide doit être entré.
- Quatre mots de passe différents peuvent être utilisés, chacun donnant accès à une option de menu supplémentaire en fonction du niveau d'accès attribué au mot de passe fourni.
- Si un mot de passe d'accès supérieur est fourni, toutes les options de menu accessibles avec l'utilisation d'un mot de passe de niveau inférieur seront également déverrouillées.

Tableau 13 - Niveaux d'accès

Niveaux d'accès	Mot de passe	Menu déverrouillé	Description/Notes
1	Aucun	General	Permet l'accès au menu général.
2	2222	User	Permet l'accès au menu général et d'utilisateur.
3	3322	Service	Permet l'accès au menu général, d'utilisateur et de service.
4	4433	Installation	Permet l'accès au menu général, d'utilisateur, de service et d'installation.
5	5544	Integration	Permet l'accès au menu général, d'utilisateur, de service, d'installation, et d'Intégration.



*Note: Pour modifier ou récupérer les mots de passe perdus, contactez le fabricant.*



- A. Après avoir accédé à l'écran de connexion, utiliser les boutons + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur du nombre mis en surbrillance.
- B. Utiliser les boutons ▲, ▼ pour aller au numéro suivant ou précédent.
- C. Appuyer sur *Enter* ✓ une fois le mot de passe entré. Si le mot de passe est incorrect, le contrôleur SKE4 affiche le message « *Login Failed* ».
- D. Le bouton *Retour/Menu* ↵ peut également être utilisé pour revenir à l'écran de veille.



Illustration 48 - Écran de connexion

## Navigation et configuration de menu

- A. Utilisez les boutons ▲, ▼ pour sélectionner la catégorie de menu souhaitée et appuyer sur *Enter* ✓ pour passer au sous-menu suivant.
- B. Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou diminuer les valeurs. Utilisez les boutons ▲, ▼ pour aller au paramètre suivant ou précédent. Les valeurs sont sauvegardées dès qu'une modification est effectuée.
- C. Appuyez sur le bouton *Retour/Menu* ↵ pour revenir au menu précédent. L'emplacement actuel du menu est affiché en haut de l'écran.
- D. Pour quitter complètement, appuyez sur le bouton *Retour/Menu* ↵ jusqu'à ce que l'écran de veille apparaisse. Après 5 minutes d'inactivité, le contrôleur retournera automatiquement à l'écran de veille.




Illustration 49 - Page de menu principal



*Note: Les paramètres disponibles et les sélections de plage peuvent varier en fonction de la configuration actuelle. Les tableaux des sections suivantes affichent toutes les sélections possibles. La colonne Description/Notes indique les conditions requises pour que le paramètre associé apparaisse.*

### Menu - General [Niveau 1 - mot de passe non requis]

Appuyez sur le bouton *Retour/Menu* à partir de l'écran de veille afin d'accéder au menu *General*.

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Status	AirFlow:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'interrupteur de pression d'air. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le débit d'air n'est pas détecté par l'interrupteur.
	SupplyHighLimit:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'hygrostat de haute limite. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le niveau d'humidité a dépassé le point de consigne de l'hygrostat de haute limite.
	Interlock:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut du verrouillage. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que l'humidificateur est arrêté suite à l'ouverture de la sécurité de verrouillage.
	OccupancyState:	Valeur présente	* (Occupied, Unoccupied, Vacant, Off)	Affiche l'état d'occupation actuel. <b>(Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlDemandSrc</i> est réglé à <i>RoomDemand</i>.)</b>
	ControlState:	Valeur présente	* (Off, Normal, LowLimit, HighLimit, NoAirFlow, Interlock)	Affiche l'état actuel du circuit de contrôle de sécurité ainsi que si le circuit a été déconnecté par une mesure de sécurité.
	BoilerDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la demande d'humidité mesurée de l'humidificateur.
	PowerOutput:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la puissance de sortie mesurée du système en pourcentage de la puissance totale.
	ServiceDue:	Off	* (Off, On)	Indique si l'humidificateur est dû pour l'entretien.
	State:	Valeur présente	* (Off, Idle, LineRinse, TankRinse, Filling, Draining, Heating, Boiling, Alarm)	Affiche l'état actuel du fonctionnement de l'humidificateur.
Control	RoomDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de la demande d'humidité de la pièce. <b>(Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlDemandSrc</i> est réglé à <i>RoomDemand</i>.)</b>
	SupplyHLDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de la demande d'humidité haute limite d'alimentation. <b>(Apparaît uniquement si <i>ModHLLProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlHLSrc</i> est réglé à <i>SupplyHLDemand</i>.)</b>
	HumDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur actuelle de la demande d'humidité.
Physical IO	AirFlow:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'interrupteur de pression d'air. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le débit d'air n'est pas détecté par l'interrupteur.
	SupplyHighLimit:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'hygrostat de haute limite. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le niveau d'humidité a dépassé le point de consigne de l'hygrostat de haute limite.
	Interlock:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut du verrouillage. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que l'humidificateur est arrêté suite à l'ouverture de la sécurité de verrouillage.
	BinExtDemand:	0%	* (0%, 100%)	Indique s'il y a une demande d'humidité actuel lorsqu'un humidificateur tout ou rien est utilisé. <b>(N'apparaît que lorsque vous utilisez un humidificateur tout ou rien.)</b>
	ControlInput:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la lecture actuelle de l'entrée de contrôle.
	RoomRH:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de lecture de l'humidité de la pièce. <b>(Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à <i>InternAnalog</i> ou si <i>RoomRHSrc</i> est réglé à <i>RoomRH</i>.)</b>

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Physical IO	SupplyHLRH:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de lecture de l'humidité haute limite d'alimentation. <b>(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à InternAnalog ou si RoomRHsrc est réglé à RoomRH.)</b>
	WtrLeakDet:	Ok	* (Ok, Leak)	Indique si une fuite d'eau a été détectée. Si <i>Leak</i> est affiché, cela indique qu'il y a une fuite dans la conduite d'eau.
	WtrLvlLow:	Valeur présente	* (Inactive, Active)	Affiche le statut du capteur résistif inférieur de niveau d'eau.
	WtrLvlHigh:	Valeur présente	* (Inactive, Active)	Affiche le statut du capteur résistif supérieur de niveau d'eau.
	WaterTemp:	Valeur présente	* min: 0.00°C, max: 125.00°C Unités: C, F	Affiche la température de l'eau dans la chambre d'évaporation.
	FoamSensor:	NoFoam	* (NoFoam, Foam)	Indique si de l'écume a été détectée dans la chambre d'évaporation. Si <i>Foam</i> est affiché, cela indique que le système AFEC a détecté de l'écume. L'humidificateur va se vider pendant quelques minutes et revenir à un fonctionnement normal.
	ThermalCutout:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut du capteur de température. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique qu'une température anormale a été détectée.
	SSRTemp:	Valeur présente	* min: -20.00°C, max: 100.00°C Unités: C, F	Affiche la température mesurée sur le relais statique.
	CurrentSensor1	Valeur présente	* (min: 0A, max: 150A)	Affiche le courant électrique mesuré par le premier capteur de courant. <b>(Apparaît seulement si un capteur de courant est utilisé.)</b>
	CurrentSensor2	Valeur présente	* (min: 0A, max: 150A)	Affiche le courant électrique mesuré par le deuxième capteur de courant. <b>(Apparaît seulement si deux capteurs de courant sont utilisés.)</b>
	ContactorsFuse:	Normal	* (Normal, Blown Fuse)	Affiche le statut actuel du fusible du circuit imprimé. Si <i>Blown Fuse</i> est affiché, le fusible doit être remplacé.
	PowerOutFdbck:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de retour de la sortie analogique de la puissance de sortie.
	AlarmWarnRelay:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du relais d'avertissement d'alarme.
	ServiceWarnRelay:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du relais d'avertissement de service.
	WtrLvlValve:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne d'alimentation de la sonde de niveau d'eau.
	TankWtrValve:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne d'alimentation d'eau de la chambre d'évaporation.
	DrainCoolValve:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne du refroidisseur de drainage interne.
	DrainPump:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la pompe de drainage.
	DrainValve	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne de drainage normalement ouverte. <b>(Apparaît seulement pour les appareils avec boîtier extérieur.)</b>
	MainContactor :	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur principal.
	HeaterStage1 :	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur de la première étape de chauffage. <b>(Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l'humidificateur.)</b>
	HeaterStage2:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur de la deuxième étape de chauffage. <b>(Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l'humidificateur.)</b>
HeaterStage3:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur de la troisième étape de chauffage. <b>(Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l'humidificateur.)</b>	
SDUFan:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du ventilateur du SDU. <b>(Apparaît uniquement pour les humidificateurs ayant l'option SDU.)</b>	
HeaterSSRStage:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la puissance fournie par le palier de modulation.	
WaterLevel:	Valeur présente	* (min: 0.0%, max: 120.0%)	Affiche le pourcentage d'eau restant dans la chambre d'évaporation.	



Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
<b>System</b>	SysStatus:	Operational	*(Operational, Operational Read-Only, Download required, Download in progress, Non-operational, Backup in progress)	Affiche l'état actuel du système.
	Vendor:	Neptronic	*	Affiche le nom du fournisseur du produit. (Toujours Neptronic)
	Model:	-	*	Affiche le nom du modèle de l'humidificateur.
	CoreVersion:	-	*	Affiche la version actuelle du programme.
	AppVersion:	-	*	Affiche la version actuelle du logiciel d'application.
	SerialNo:	-	*	Affiche le numéro de série de l'humidificateur.
	Profile:	-	*	Affiche un court profil du dispositif configuré.
	MCULoad:	<i>Valeur présente</i>	*(min: 0.0%, max: 100.0%)	Affiche la charge actuelle du microcontrôleur.
	MemoryLoad:	<i>Valeur présente</i>	*(min: 0.0%, max: 100.0%)	Affiche la charge de mémoire actuelle.
	RunTime	<i>Valeur présente</i>	*(min : 0 sec, max : 999999999 sec)	Affiche la quantité de secondes que le système est en marche. Cette valeur est réinitialisée à chaque redémarrage du système.
ResetReason:	None	*(None, BOR, Pin, POR, Soft, IWDG, WWDG, LPWR, Unknown)	Affiche la raison de la dernière réinitialisation du système: <i>None = Pas de Reset; BOR = Brownout Reset; Pin = Pin Reset (en utilisant le bouton reset sur PCB); POR = Power-on Reset; Soft = Software Reset; IWDG = Independent Watchdog; WWDG = Windowed Watchdog; LPWR = Low Power Reset; Unknown = Cause inconnue</i>	

## Menu - User [Niveau 2 - mot de passe niveau 2 (ou plus) nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage	Description/Notes
Command	OccupSchedule:	-	00:00 Lundi à Dimanche Événement 1 à Événement 6	Crée une cédule d'occupation personnalisée avec jusqu'à six événements par jour. <b>(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand.)</b>
Control	<b>RoomDemandLoop [3]</b>			<b>Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand.</b>
	RoomRHStp:	40.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état occupé. <b>(Apparaît uniquement si RoomRHStpSrc est réglé à Internal.)</b>
	RoomRHUnocStp:	30.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état inoccupé.
	RoomRHVacStp:	20.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état vacant.
	<b>SupplyHLLoop [1]</b>			<b>Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si HumCntrlHLSrc réglé à SupplyHLDemand.</b>
	SupplyHLStp:	80.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne pour la demande de haute limite d'alimentation.
System	LocalDateTime:	YYYY-MM-DD 00:00:00		Configure la date et l'heure actuelles.
Interface	<b>LocalDisplay [5]</b>			
	BacklightLvl:	25%	min: 0%, max: 100%	Sélectionne le niveau de rétro éclairage de l'écran LCD.
	Contrast:	10%	min: 0%, max: 30%	Sélectionne le niveau de contraste de l'écran LCD.
	KeypadBuzzer:	Inactive	Inactive, Active	Sélectionne si un son devrait apparaître à chaque fois qu'un bouton est pesé.
	Language:	English	<i>(Les options de langues varient selon la région.)</i>	Sélectionne la langue de l'appareil.
	Units:	Metric	Metric, Imperial	Sélectionne le système d'unité pour l'appareil local.
	<b>HRL [3]</b>			<b>Pour les unités connectées au contrôleur HRL24.</b>
	Temperature:	Valeur présente	* (min: -40.00°C, max: 260.00°C) Unités: C, F	Affiche la température de pièce mesurée par le contrôleur HRL24.
	Humidity:	Valeur présente	* (min : 0.00%, max : 100.00%)	Affiche l'humidité de pièce mesurée par le contrôleur HRL24.
LockSetpnt:	Unlock	Unlock, Lock	Affiche si le point de consigne obtenu du contrôleur HRL24 est modifiable ou non.	

## Menu - Service [Niveau 3 - mot de passe niveau 3 (ou plus) nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage <i>(* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)</i>	Description/Notes
Status	RunTime:	0.00hr	*	Affiche le temps d'exécution total de l'unité.
	OnTime:	0.00hr	*	Affiche la durée totale de fonctionnement de l'unité.
	ServRunTime:	0.00hr	*	Affiche le temps d'exécution de l'unité depuis le dernier entretien.
	ServOnTime:	0.00hr	*	Affiche la durée de fonctionnement de l'unité depuis le dernier entretien.
	ServiceDue:	Off	* (Off, On)	Indique si l'humidificateur est dû pour l'entretien.
Command	DrainSchedule:	-	00:00 Lundi à Dimanche Événement 1 à Événement 6	Crée un programme de drainage personnalisé avec jusqu'à six événements par jour.
	Request:	None	None, Reset Alarms, Drain, Reset Counters, Filling, WaterCalib	Effectue l'une des actions suivantes pour l'humidificateur: réinitialiser les compteurs de service, effectuer un cycle de drainage, réinitialiser les messages alarmes, remplir la chambre d'évaporation d'eau ou étalonner la sonde de niveau d'eau.

## Menu - Installation [Niveau 4 - mot de passe niveau 4 (ou plus) nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage	Description/Notes	
Quick Config	DrainInterval:	6hr	min: 0hr, max: 24hr	Détermine la fréquence du cycle de drainage. En général, un cycle de drainage plus fréquent est nécessaire lorsque le niveau de dureté de l'eau augmente. Le réglage du cycle de drainage n'affecte pas le système AFEC.	
	IdleTime:	24hr	min: 0hr, max: 72hr	Détermine la durée pendant laquelle l'humidificateur peut rester en mode veille jusqu'à ce qu'un cycle de drainage automatique soit effectué.	
	BlowdownRate:	0%	min: 0%, max: 100%	Définit la fréquence de purge ou la dilution de l'eau, afin de minimiser les impuretés de l'eau.	
	ServInterval:	1000hr	min: 1000hr, max: 3000hr	Détermine le temps de fonctionnement avant que l'humidificateur exige un entretien.	
	ServOperation:	Allowed	Not Allowed, Allowed	Sélectionne si l'unité continue de produire de la vapeur, même si elle est due pour un entretien. Lorsque cette option est définie sur <i>Allowed</i> , l'unité continue de fonctionner même lorsqu'une alarme de service est activée.	
	FillMode:	Pulsed	OneShot, Pulsed	Sélectionne la méthode de remplissage d'eau pour la vanne de remplissage: Lorsque réglé sur <i>OneShot</i> , l'eau circulera en continu. Lorsque réglé sur <i>Pulsed</i> , l'eau s'écoulera en courts jets.	
Control	ControlProfile:	ExternAnalog	ExternAnalog, ExternNetwork, InternAnalog, InternNetwork, HRL, Custom	Sélectionne un profil de mode de contrôle préconfiguré pour la demande d'humidité proportionnelle. Sélectionne l'option <i>Custom</i> pour configurer les paramètres individuels. <b>(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)</b>	
	ModHlProfile:	Disabled	Disabled, ExternAnalog, ExternNetwork, InternAnalog, InternNetwork, Custom	Sélectionne un profil de mode de contrôle préconfiguré pour la demande de haute limite proportionnelle. Sélectionner l'option <i>Custom</i> pour configurer les paramètres individuels. <b>(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)</b>	
	<b>RoomDemandLoop [2]</b>				<b>Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlDemandSrc</i> est réglé à <i>RoomDemand</i>.</b>
		RoomRHSrc:	None	None, RoomRH, Network	Sélectionne la source pour la valeur de la demande de pièce. <b>(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)</b>
		RoomRHStpSrc:	None	None, Internal, ControllInput	Sélectionne la source du point de consigne demandé par la pièce.
	<b>SupplyHlLoop [2]</b>				<b>Apparaît uniquement si <i>ModHlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlHlSrc</i> est réglé à <i>SupplyHlDemand</i>.</b>
		SupplyHlReadingSrc:	None	None, SupplyHLRH, Network	Sélectionne la source de lecture pour la demande de haute limite d'alimentation. <b>(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)</b>
		SupplyHlStpntSrc:	None	None, Internal, ControllInput	Sélectionne la source du point de consigne de demande de haute limite d'alimentation.
	<b>HumidityControl [5]</b>				
		HumLowDeadBand:	1.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur de limite basse pour la bande morte de la demande d'humidité.
		NtwkTimeout:	900sec	min: 1sec, max: 900sec	Définit la durée de temps lors duquel l'humidificateur va tenter de se connecter au réseau BACnet ou Modbus avant qu'il soit arrêté dû à une faute de communication. <b>(Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> ou <i>ModHlProfile</i> sont réglés à <i>InternNetwork</i> ou <i>ExternNetwork</i>.)</b>
		HumCntrlDemandSrc:	ControllInput	None, ControllInput, RoomDemand, Network	Sélectionne la source de demande de contrôle d'humidité pour les humidificateurs proportionnels. <b>(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)</b>
	HumCntrlHlSrc:	None	None, ControllInput, SupplyHlDemand, Network	Sélectionne la source de haute limite du contrôle d'humidité pour les humidificateurs proportionnels. <b>(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)</b>	
	HumCntrlBinDemandSrc:	None	None, BinaryExtDemand	Sélectionne la source de demande du contrôle d'humidité pour les humidificateurs tout ou rien.	
Physical IO	AlwaysRoomRH:	Off	Off, On	Sélectionne si le paramètre <i>RoomRHSigType</i> doit être affiché, quelle que soit la configuration sélectionnée dans le paramètre <i>ControlProfile</i> .	
	AlwaysSupplyRH:	Off	Off, On	Sélectionne si le paramètre <i>SupplyRHSigType</i> doit être affiché, quelle que soit la configuration sélectionnée dans le paramètre <i>ModHlProfile</i> .	
	CntrlSigType:	0-10Vdc	0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA, 0-20mA	Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique de demande de contrôle.	

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage	Description/Notes
Physical IO	RoomRHSigType:	0-10Vdc	0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA, 0-20mA	Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique d'humidité de pièce. <b>(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à InternAnalog ou si RoomRHSrc est réglé à RoomRH.)</b>
	SupplyRHSigType:	0-10Vdc	0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA, 0-20mA	Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique d'humidité du conduit ou de haute limite d'alimentation. <b>(Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à InternAnalog ou si SupplyHLReadingSrc est réglé à SupplyHLRH.)</b>
Extended Config	InstallationDate	AAAA/MM/JJ		Définit la date d'installation de l'appareil.
	AlarmBuzzer:	Disabled	Normal, Disabled	Activation ou désactivation du son de l'avertisseur sonore à chaque fois qu'il y a un avertissement du système. Cela n'affectera pas le DEL de l'afficheur de statut.
	SysLogLevel:	Debug	None, Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug	Sélectionne le type d'information à stocker dans le fichier journal. <b>(L'humidificateur doit être connecté à une carte SD.)</b>
	FanOffDelay:	5min	min: 5min, max: 20min	Règle le délai après lequel le ventilateur SDU se fermera, une fois qu'il n'est plus requis. <b>(Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.)</b>
	FanTrgt:	None	None, SDUFan	Indique si l'option SDU doit être activée ou désactivée. Si défini sur <i>None</i> , le SDU ne fonctionnera pas. <b>(Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.)</b>
	MinSteamOut:	5%	min: 1%, max: 25%	Définit la valeur minimale de la demande de production de vapeur, en dessous de laquelle aucune vapeur ne sera produite.
	DrainInterval:	6hr	min: 0hr, max: 24hr	Détermine la fréquence du cycle de drainage. En général, un cycle de drainage plus fréquent est nécessaire lorsque le niveau de dureté de l'eau augmente. Le réglage du cycle de drainage n'affecte pas le système AFEC.
	DrainVolume:	100%	min: 25%, max: 100%	Définit le volume d'eau évacué de la chambre d'évaporation par rapport à la capacité totale de la chambre.
	MaxOutput:	100%	min: 0%, max: 100%	Règle la sortie de vapeur maximale de l'humidificateur par rapport à sa capacité totale. <b>(Uniquement applicable pour les humidificateurs proportionnels.)</b>
	IdleTime:	24hr	min: 0hr, max: 72hr	Détermine la durée pendant laquelle l'humidificateur peut rester en mode veille jusqu'à ce qu'un cycle de drainage automatique soit effectué.
	IdleTempStpnt:	0°C	min: 0°C, max: 60°C Unités: C, F	Règle la valeur du point de consigne de la température pour la chambre d'évaporation en mode veille, lorsqu'il n'y a pas de demande.
	BlowdownRate:	0%	min: 0%, max: 100%	Définit la fréquence de purge ou la dilution de l'eau, afin de minimiser les impuretés de l'eau.
	ServInterval:	1000hr	min: 1000hr, max: 3000hr	Détermine le temps de fonctionnement avant que l'humidificateur exige un entretien..
	IdleRinseInterval:	3day	min: 1day, max: 7day	Règle la durée pendant laquelle l'humidificateur reste en mode veille ou éteint, avant que la chambre d'évaporation subisse un cycle de rinçage automatique.
	ServOperation:	Allowed	Not Allowed, Allowed	Sélectionne si l'unité continue de produire de la vapeur, même si elle est due pour un entretien. Lorsque cette option est définie sur <i>Allowed</i> , l'unité continue de fonctionner même lorsqu'une alarme de service est activée.
	FillMode:	Pulsed	OneShot, Pulsed	Sélectionne la méthode de remplissage d'eau pour la vanne de remplissage: Lorsque réglé sur <i>OneShot</i> , l'eau circulera en continu. Lorsque réglé sur <i>Pulsed</i> , l'eau s'écoulera en courts jets.
	IdleRinseOn:	Off	Off, On	Choisit d'activer ou non les cycles de rinçage automatiques lorsque l'humidificateur est allumé et demeure en mode veille. Pour choisir la durée pendant laquelle l'humidificateur demeure inactif avant qu'un cycle de rinçage soit effectué, configure la valeur du paramètre <i>IdleRinseInterval</i> .
IdleRinseOff:	Off	Off, On	Choisit d'activer ou non les cycles de rinçage automatiques lorsque l'humidificateur est éteint et demeure inactif. Pour choisir la durée pendant laquelle l'humidificateur demeure inactif avant qu'un cycle de rinçage soit effectué, configure la valeur du paramètre <i>IdleRinseInterval</i> .	
WtrAutoCalib:	Always	None, Once, Always	Sélectionne la fréquence du réglage d'étalonnage automatique pour la sonde de niveau d'eau.	
StartupRinse:	Off	Off, On	Choisit d'effectuer ou non un cycle de rinçage automatique au démarrage de l'humidificateur.	

### Menu - Integration [Niveau 5 - mot de passe niveau 5 nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Network	NtwrkOption :	BACnet	BACnet, Modbus	Sélectionne entre une interface de communication BACnet MS/TP ou Modbus RTU sur la borne TB2 du circuit imprimé.
	<b>Device [4]</b>			
	DeviceName:	-		Établit un nom pour l'appareil.
	Location:	-		Établit un emplacement désigné pour l'unité.
	Description:	-		Établit une brève description de l'unité.
	DeviceInstance:	0153001 (0x000255a9)		Établit la valeur d'instance.
	<b>HTTPServer [2]</b>			
	HttpServerUnits:	Metric	Metric, Imperial	Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou impériales) pour le serveur Web.
	WebPriorityForWriting:	15	min: 1, max: 16	Définit le niveau de priorité attribué à l'écriture.
	<b>BACnetServer [3]</b>			
	Language:	English	(Les options de langues varient selon la région.)	Sélectionne la langue du serveur BACnet.
	ListMode:	Integrator	Integrator, Advanced, Factory	Sélectionne la catégorie d'objets BACnet à afficher.
	Units:	Metric	Metric, Imperial	Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou impériales) pour le serveur BACnet.
	<b>BACnetMSTP [5]</b>			
	MaxMaster:	127	min: 1, max: 127	Configure la valeur MaxMaster pour augmenter l'efficacité du réseau lorsqu'il y a moins de 127 périphériques sur le réseau. Pour une efficacité optimale, définit la valeur de l'adresse MAC la plus élevée dans le réseau MS / TP.
	MaxInfoFrames:	1	min: 1, max: 100	Configure le nombre maximal de messages d'information que le contrôleur peut transmettre avant de passer le jeton au contrôleur suivant.
	AutoBaud:	Yes	No, Yes	Active ou désactive l'identification automatique en bauds.
	BaudRate:	38400	9600, 19200, 38400, 76800	Sélectionne le débit en bauds pour le transfert de données.
	MAC:	001	min : 0, max : 247	Définir l'adresse MAC du réseau MS / TP.
	RxValid:	0	*	Affiche de l'information sur les trames de communication reçues pour le dépannage du système.
	RxInvalid:	0	*	
	RxLost:	0	*	
	Tx:	0	*	Affiche de l'information sur les trames de communication transmises pour le dépannage du système.
	TxLost:	0	*	
	<b>BACnetIP [6]</b>			
	BACnetIPPort:	47808	min: 0, max: 65535	Définit le numéro de port UDP (User Datagram Protocol). Le numéro de port BACnet est défini par défaut.
	RxValid:	0	*	Affiche de l'information sur les trames de communication reçues pour le dépannage du système.
	RxInvalid:	0	*	
RxLost:	0	*		
Tx:	0	*	Affiche de l'information sur les trames de communication transmises pour le dépannage du système.	
TxLost:	0	*		

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Network	<b>ModbusServer [1]</b>			<b>Pour les modèles connectés à Modbus.</b>
	Units:	Imperial	Metric, Imperial	Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou impériales) pour le serveur Modbus.
	<b>ModbusRTU1In [4]</b>			<b>Pour les modèles connectés à Modbus RTU.</b>
	MAC:	1	min: 0, max: 999	Définit l'adresse MAC Modbus.
	Autobaud:	No	No, Yes	Active ou désactive l'identification automatique en bauds
	PortConfig:	No Parity, 2 Stop Bits	No Parity, 2 Stop Bits Even Parity, 1 Stop bit Odd Parity, 1 Stop bit	Sélectionne la configuration du port de communication Modbus.
	BaudRate:	19200	9600, 14400, 19200, 38400, 57600	Sélectionne le débit en bauds pour le transfert de données
	<b>BACnetETH [5]</b>			<b>Pour les modèles connectés à BACnet Ethernet.</b>
	RxValid:	0	*	Affiche de l'information sur les trames de communication reçues pour le dépannage du système.
	RxInvalid:	0	*	
	RxLost:	0	*	
	Tx:	0	*	Affiche de l'information sur les trames de communication transmises pour le dépannage du système.
	TxLost:	0	*	
	<b>ModbusTCPiP0In [2]</b>			<b>Pour les modèles connectés à Modbus TCP/IP.</b>
Listening Port:	502	min: 1, max: 65535	Définit le numéro de port de communication. Le numéro de port Modbus TCP est défini par défaut.	
KeepAliveTimeOut:	5min	min: 0min, max: 1440min	Définit le temps que la communication demeure ouverte avant que la connexion soit coupée, lorsqu'il n'y a pas de signal reçu du dispositif.	
Communication	<b>IPSettings [10]</b>			
	DHCP:	Inactive	Inactive, Active	Permet d'activer « Dynamic Host Configuration Protocol » (DHCP) afin qu'il fournisse automatiquement une adresse IP.
	RstIPSetting:	No	No, Yes	Sélectionne si le module IP doit redémarrer afin de permettre aux modifications de paramètres récentes d'être effectives.
	StaticAddress:	192.168.1.100		Configure l'adresse IP statique.
	StaticSubnetMask:	255.255.255.0		Configure le masque de sous-réseau statique.
	StaticDefaultGateway:	192.168.0.100		Configure la passerelle statique par défaut
	StaticDnsServer:	192.168.10.50		Configure le serveur DNS statique.
	ActualAddress:	Valeur présente	*	Affiche l'adresse IP réelle.
	ActualSubnetMask:	Valeur présente	*	Affiche le masque de sous-réseau actuel.
	ActualDefaultGateway:	Valeur présente	*	Affiche la passerelle par défaut réelle.
	ActualDnsServer:	Valeur présente	*	Affiche le serveur DNS réel.
	<b>ETHSettings [1]</b>			
	EthernetMacAdd:	Valeur présente	*	Affiche l'adresse MAC de l'interface Ethernet. <b>(Uniquement applicable lorsqu'une connexion Ethernet est utilisée.)</b>

## Liste des alarmes

Tableau 14 - Liste des alarmes

Affichage	Description	Réinitialisation d'alarme
AirFlow	Indique que le capteur de pression d'air est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur est présent à l'entrée du contrôleur sur le circuit imprimé et vérifiez le câblage.	Automatique
SupplyHighLimit	Indique que l'élément de haute limite est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur de haute limite d'alimentation est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte de circuit imprimé et vérifiez le câblage.	Automatique
Interlock	Indique que le verrouillage et le circuit de coupure sont ouverts. Vérifiez que le signal du capteur de verrouillage est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte et vérifiez le câblage.	Automatique
HighLimitCutout	Indique que la coupure de haute limite a été activée en raison d'une lecture d'humidité supérieure au point de consigne de haute limite. Vérifiez que l'hygrostat de haute limite fonctionne correctement et que la distance entre le capteur et le distributeur de vapeur est suffisante (4,6 m).	Automatique
ThermalCutout	Indique que le capteur de coupure thermique est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte de circuit imprimé et vérifiez le câblage. Si l'interrupteur de température élevée a été activé en raison d'une lecture anormale de la température, vérifiez que l'humidificateur ne fonctionne pas en dessous du niveau d'eau standard et vérifiez le fonctionnement du capteur de niveau d'eau.	Automatique
WaterLevel	Indique que le capteur de niveau d'eau capacitif est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
WtrLvlLow	Indique que le capteur résistif inférieur de niveau d'eau est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
WtrLvlHigh	Indique que le capteur résistif supérieur de niveau d'eau est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
WaterTemp	Indique que le capteur de température de l'eau de la chambre d'évaporation est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
FoamSensor	Indique que le capteur de coupure d'écume est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
SSRTemp	Indique que le capteur de température du relais statique est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
ContactorsFuse	Indique qu'il y a un problème avec le fusible du circuit imprimé. Vérifiez l'état du fusible et le remplacer s'il est défectueux.	Automatique
FanFault	Indique qu'il y a un problème avec le ventilateur du SDU. Vérifiez le signal et le fonctionnement du ventilateur. (Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.)	Automatique
FailedPump	Indique une erreur lors de l'évacuation d'eau due à une panne de la pompe. Vérifiez que la pompe de drainage fonctionne correctement et qu'elle n'est pas entravée ou obstruée.	Manuel *
FillTimeout	Indique que la sonde de niveau d'eau n'a pas atteint la valeur souhaitée dans le délai programmé. Vérifiez et retirez toute obstruction de la conduite d'entrée d'eau et vérifiez que la vanne d'alimentation n'est pas fermée.	Manuel *
BlockedPiping	Indique qu'il y a eu une erreur pendant le drainage en raison d'un blocage dans les tuyaux. Vérifiez et retirez toute obstruction de la tuyauterie et vérifiez que le conduit d'évacuation n'est pas obstrué.	Manuel *
HeatTimeout	Indique que la température de l'eau dans la chambre d'évaporation n'a pas atteint le point d'ébullition dans le délai programmé. Vérifiez la température de l'eau d'alimentation.	Manuel *
Overheat	Indique que le capteur de température de la chambre d'évaporation a détecté une température supérieure ou égale à 105°C. Vérifiez le fonctionnement de la sonde de niveau d'eau et vérifiez que le conduit d'alimentation en eau n'est pas obstrué.	Manuel *
WaterLeak	Indique qu'une fuite d'eau a été détectée. Vérifiez la conduite d'eau à la recherche de signes de fuites et vérifiez que toutes les raccords de tuyauterie et d'alimentation en eau ont été correctement installés et sécurisés.	Manuel *
Foaming	Indique que trois manifestations d'écume ont été détectées au cours de la dernière heure. Vérifiez la qualité de l'eau d'alimentation. Si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer la chambre d'évaporation pendant l'entretien, la rincer correctement avec de l'eau avant de la réinstaller.	Manuel *
NtwkCtrlSt	Indique que l'essai de communication au réseau BMS a excédé le délai défini par le paramètre <i>Network Timeout</i> . Vérifiez le raccordement du câble de communication entre l'humidificateur et le réseau BACnet ou Modbus et assurez d'avoir une bonne connexion. (Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option BACnet ou Modbus).	Manuel *
HRLState	Indique qu'il y a eu une erreur de communication lors de l'essai de connexion avec le contrôleur HRL24. Vérifiez le raccordement entre l'humidificateur et le HRL24 et assurez que le contrôleur est fonctionnel. (Uniquement applicable aux humidificateurs connectés au contrôleur HRL24).	Manuel *
ServiceDue	Indique que la date d'échéance pour l'entretien de la chambre d'évaporation est arrivée. (Voir la section Entretien à la page 57 pour plus de détails.)	Manuel **

\* Utiliser la fonction *Reset Alarms* dans le paramètre *Request* (voir page 49).

\*\* Utiliser la fonction *Reset Counters* dans le paramètre *Request* (voir page 49).

## Procédure de démarrage



La vérification initiale et la mise en service doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Il est strictement recommandé de suivre cette procédure de démarrage afin d'éviter toute anomalie résultant d'une installation incorrecte des composants. En cas de problèmes ou de divergences, consulter la section de Dépannage (voir page 62).

### Vérification initiale


<b>Dégagement</b>	1. Vérifiez que le cabinet de l'humidificateur est installé dans un endroit qui facilite l'accès pour l'entretien.	<input type="checkbox"/>
<b>Électricité</b>	2. Vérifiez que l'alimentation électrique (tension) est conforme à la plaque signalétique de l'appareil sur le côté de l'humidificateur.	<input type="checkbox"/>
<b>Alimentation en eau</b>	3. Confirmez que 24Vca est présent entre les bornes TB4 1&2 sur le circuit imprimé.	<input type="checkbox"/>
<b>Vapeur</b>	4. Vérifiez que l'humidificateur est approvisionné en eau et qu'une vanne d'arrêt est placée à l'extérieur de l'humidificateur.	<input type="checkbox"/>
<b>Contrôles</b>	5. Avec la vanne d'arrêt d'eau activée, vérifiez que les connexions de drainage sont raccordées au tuyau d'évacuation principal avec un diamètre suffisant. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'eau apparentes.	<input type="checkbox"/>
	6. Vérifiez que la tuyauterie d'évacuation est bien raccordée avec une inclinaison d'au moins 6,5 mm par 300mm.	<input type="checkbox"/>
	7. Vérifiez que les distributeurs de vapeur sont correctement installés dans le conduit de ventilation ou que le SDU est correctement installé et connecté à l'humidificateur.	<input type="checkbox"/>
	8. Vérifiez que les boyaux de vapeur flexibles et les tuyaux rigides de distribution de vapeur ont une longueur inférieure à 5m, qu'ils sont correctement inclinés et qu'ils comportent des séparateurs de vapeur en "S" partout où ils sont requis.	<input type="checkbox"/>
	9. Vérifiez que l'interrupteur de pression d'air est correctement installé et connecté au circuit imprimé. Si aucun interrupteur de pression d'air n'est utilisé, vérifiez qu'un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&2.	<input type="checkbox"/>
	10. Vérifiez que l'hygrostat de haute limite dans le conduit est correctement installé et connecté au circuit imprimé. Vérifiez que le point de consigne est correctement ajusté. Si aucun hygrostat de haute limite dans le conduit n'est utilisé, vérifiez qu'un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&3.	<input type="checkbox"/>
	11. Vérifiez que le verrouillage est correctement connecté au circuit imprimé. Si aucun verrouillage n'est utilisé, vérifiez qu'un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&4.	<input type="checkbox"/>
	12. Si un hygrostat de pièce ou de gaine est utilisé, vérifiez qu'il est correctement installé et correctement connecté à l'humidificateur. Vérifiez que les points de consigne sont correctement ajustés.	<input type="checkbox"/>
	13. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'isolement ou du disjoncteur.	<input type="checkbox"/>
	14. Confirmez la configuration de contrôle de l'humidificateur et vérifiez que les points de consigne sont correctement ajustés.	<input type="checkbox"/>



## Démarrage

---

### **Démarrage**

1. Procédez au démarrage de l'humidificateur, comme suit:
  - a) Avec la porte d'accès de l'humidificateur ouverte, vérifiez que la vanne de drainage manuelle est fermée.
  - b) Allumez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Vérifiez que le DEL de l'afficheur de statut du contrôleur est bleu.
  - c) Vérifiez qu'il y a une demande d'humidité affichée sur l'écran LCD de l'humidificateur.
  - d) Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau raccordée à l'humidificateur est allumée et que l'eau s'écoule directement vers l'entrée d'alimentation de l'humidificateur. Vérifiez que la vanne d'arrêt d'eau est fermée.
  - e) Vérifiez le niveau d'eau lorsque l'eau remplit la chambre d'évaporation en utilisant le panneau de contrôle pour accéder au paramètre *WaterLevel* situé dans le sous-menu *Physical IO* du menu *General*. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau le long de la conduite d'eau.
  - f) Une fois la chambre d'évaporation remplie, observez le système pour déceler les fuites d'eau et de vapeur pendant plusieurs minutes de fonctionnement.




---

### **Test de sécurité**

2. Vérifiez l'emplacement de l'interrupteur de pression d'air dans le système et son fonctionnement, en arrêtant le ventilateur. En l'absence de mouvement d'air, l'humidificateur devrait s'arrêter automatiquement.

---

### **Drainage et réinitialisation**

3. Éteignez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes.
4. Effectuez un cycle de drainage en appuyant sur le bouton Drain  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Vérifiez que la chambre d'évaporation a été vidée.
5. Une fois le cycle de drainage terminé, redémarrez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes.
6. Réinitialisez l'interrupteur de pression d'air si nécessaire.

---

### **Fin**

7. L'humidificateur est maintenant prêt pour l'utilisation normale.
-

## Entretien

---



**AVERTISSEMENT: Danger d'eau chaude. Évacuez l'eau avant l'entretien.**

L'humidificateur nécessite un entretien périodique régulier pour assurer un fonctionnement efficace et sans problème. Le service régulier consiste à nettoyer manuellement la chambre d'évaporation et ses composantes. Généralement, la fréquence du nettoyage peut aller de deux mois à une fois par an, selon les facteurs suivants:

- Qualité de l'eau
- Fréquence des cycles de drainage automatiques
- La demande placée sur l'humidificateur

Tous les humidificateurs SKE4 sont programmés pour 1000 heures de fonctionnement. Ceci est un réglage d'usine par défaut. Pour afficher le nombre d'heures de fonctionnement de l'humidificateur et le nombre d'heures de service, utilisez le panneau de contrôle pour accéder au menu *Service* (voir page 49 pour plus de détails).

Après 1000 heures de fonctionnement, le DEL sur l'afficheur du statut sur le panneau de contrôle devient rouge, indiquant que l'humidificateur requiert un entretien. Bien que l'humidificateur continuera de fonctionner, il est impératif que l'entretien soit effectué dès que possible, afin d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil.

## Nettoyage de la chambre d'évaporation

Le nettoyage de la chambre d'évaporation implique les étapes suivantes :

**Étape 1 - Évacuez l'eau de la chambre d'évaporation**

**Étape 2 - Arrêtez l'alimentation électrique**

**Étape 3 - Enlevez les résidus d'eau supplémentaires**





**Étape 4 - Enlevez et nettoyez la chambre d'évaporation**

**Étape 5 - Réinstallez la chambre d'évaporation**

**Étape 6 - Redémarrez l'humidificateur**

### Étape 1 - Évacuez l'eau de la chambre d'évaporation

Avant de commencer la procédure de nettoyage, vérifiez que la température de la chambre d'évaporation est suffisamment confortable car cette dernière et son contenu peuvent être extrêmement chauds et causer des brûlures. Pour permettre à la chambre d'évaporation de refroidir, initier un cycle de drainage :

1. Appuyez sur le bouton d'Alimentation  et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'humidificateur.
2. Appuyez sur le bouton Drain  et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour lancer un cycle de drainage et vider la chambre d'évaporation.
3. Une fois le cycle de drainage initial terminé, un second cycle de drainage doit être effectué pour refroidir la chambre d'évaporation. Appuyez et maintenez le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes pour allumer l'humidificateur et remplir la chambre d'évaporation avec de l'eau.
4. Une fois la chambre remplie, appuyer de nouveau sur le bouton Drain  pendant 3 secondes pour vider la chambre.

À la fin du deuxième cycle de drainage, vérifiez la température de la chambre d'évaporation. Pour ce faire, ouvrir la porte avant de l'humidificateur et toucher la chambre avec le dos de la main. Si nécessaire, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la chambre soit suffisamment froide pour être manipulée.

## Étape 2 - Arrêtez l'alimentation électrique



**ATTENTION: Risque de choc électrique. L'alimentation électrique de l'humidificateur doit être arrêtée. Débranchez l'alimentation du disjoncteur externe / interrupteur d'isolement avant de commencer l'entretien.**

Une fois que la chambre d'évaporation est suffisamment froide, enlevez l'alimentation de l'humidificateur au niveau de l'interrupteur d'isolement ou du disjoncteur.

## Étape 3 - Enlevez les résidus d'eau supplémentaires

1. Enlevez le panneau d'accès au compartiment de plomberie et ouvrez la vanne de drainage manuelle, afin d'enlever les résidus d'eau supplémentaires dans le tuyau en silicone.









2. Déverrouillez les loquets pour permettre à la chambre d'évaporation de prendre librement, afin d'enlever l'eau supplémentaire.



3. Une fois que l'eau supplémentaire a cessé de s'écouler dans la chambre d'évaporation, verrouillez les loquets pour reconnecter la chambre d'évaporation.



**Étape 4 - Enlevez et nettoyez la chambre d'évaporation**

<p>Débranchez l'entrée d'eau.</p> 	<p>Déverrouillez les loquets.</p> 	<p>Soulevez légèrement la cuve vers le haut.</p> 
<p>Tirez la cuve vers vous.</p> 	<p>Glissez la cuve vers le bas.</p> 	<p>Commencez le nettoyage.</p> 


1. Avec la porte d'accès avant enlevée, débranchez l'entrée d'eau fixée à l'avant de la chambre d'évaporation, en retirant les goupilles de sécurité et en déconnectant manuellement le raccordement du tuyau d'entrée d'eau de la section de plomberie de l'humidificateur. Connectez et fixez le bouchon d'eau à l'entrée, afin d'empêcher l'eau de s'échapper de la chambre d'évaporation.

2. Déverrouillez les loquets.

Modèle	Méthode
SKE4-E05 à SKE4-E40	Tournez les deux loquets situés autour de la chambre d'évaporation.
SKE4-E50 à SKE4-E80	Tournez les trois loquets situés autour de la chambre d'évaporation.
SKE4-E90 à SKE4-E120	Désengagez le loquet et retirez le collier de serrage situé autour de la chambre d'évaporation.

**(Pour les modèles SKE4-E90 à E120, passez directement à l'étape 5.)**

3. Une fois les loquets déverrouillés, le réservoir va pendre librement sur les crochets situés derrière la chambre. Pendant que la chambre est inclinée, soulevez légèrement celle-ci vers le haut, en la soulevant avec une main et la tenant par l'autre main.
4. Tirez la chambre d'évaporation vers vous en utilisant la poignée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée des crochets arrières.



5. Glissez la chambre d'évaporation vers le bas à l'aide du système de guidage par rail.
6. Laissez la chambre d'évaporation pendre au bord du système de guidage par rail **(uniquement pour les modèles SKE4-E10 à E80)** ou retirez la chambre pour commencer le nettoyage.



La chambre d'évaporation contiendra encore quelques pouces d'eau. Assurez d'être dans une position équilibrée lors du retrait de la chambre. Prenez des précautions supplémentaires lorsqu'il s'agit de gros humidificateurs, car ils peuvent être très lourds lors de la descente.

7. Nettoyez la chambre d'évaporation :
  - Enlevez les résidus accumulés dans la chambre.
  - Pour retirer les sédiments qui se sont collés sur les parois de la chambre, utilisez une brosse synthétique et du vinaigre blanc ou un acide doux conçu pour l'acier inoxydable.




**AVERTISSEMENT : L'utilisation de brosse métallique ou de tout acide non recommandé annule la garantie.**

- Ne pas gratter les parois de la chambre.
- Vérifiez que l'ouverture d'entrée d'eau n'est pas bloquée.



Les éléments chauffants sont autonettoyants. Toute accumulation minérale se détache et tombe au fond au cours de l'opération.





8. À la fin de l'entretien, remplacez le joint attaché au-dessus de la chambre d'évaporation. Lorsqu'un entretien plus fréquent est requis et que la chambre d'évaporation doit être nettoyée plus que deux fois par année, inspectez le joint et remplacez au besoin. Assurez de remplacer le joint durant au moins deux des périodes d'entretien par année.



### Étape 5 - Réinstallez la chambre d'évaporation

1. Glissez la chambre d'évaporation vers le haut à l'aide du système de guidage par rail, jusqu'à ce qu'elle soit remise à sa position initiale.
2. Verrouillez les loquets.
3. Enlevez le bouchon d'eau et reconnectez l'entrée d'eau à la chambre d'évaporation.
4. Fermez la vanne de drainage manuelle.
5. Rallumez l'alimentation en utilisant l'interrupteur d'isolement ou le disjoncteur.

### Étape 6 - Redémarrez l'humidificateur

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes pour allumer l'humidificateur.
2. Effectuez un test de performance en vérifiant le niveau d'eau de la chambre d'évaporation lorsqu'elle est remplie d'eau. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
3. Effectuez un test de drainage en éteignant l'humidificateur à l'aide du bouton d'Alimentation  et en commençant le cycle à l'aide du bouton Drain .
4. Redémarrez l'humidificateur pour reprendre son fonctionnement normal en appuyant sur le bouton d'Alimentation  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
5. Pour réinitialiser les compteurs de service et effacer l'avertissement d'alarme après l'entretien :
  - a. À l'aide du panneau de contrôle, accédez au paramètre *Request* situé dans le sous-menu *Command* du menu *Service*.
  - b. Sélectionnez la valeur *Reset Counters* et appuyez sur *Enter* ✓ pour réinitialiser les compteurs de service.
6. Vérifiez que les cycles de drainage sont réglés pour chaque 6 heures de fonctionnement. Ceci est le réglage d'usine par défaut et est recommandé pour l'eau de la ville.
  - Pour configurer la fréquence du cycle de drainage, utiliser le panneau de contrôle pour accéder au paramètre *DrainInterval* situé dans les sous-menus *Quick Config* ou *Extended Config* du menu *Installation*.

Après que l'eau ait bouilli pendant 6 heures dans la chambre, elle est chargée de minéraux et de solutions. Cela affecte la sortie d'humidité et l'efficacité de l'humidificateur. La dilution de l'eau bouillante avec un cycle de drainage améliorera les performances de l'humidificateur.

## Dépannage

Tableau 15 - Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Action corrective
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas (l'écran est éteint)</i>	Aucune alimentation n'est fournie à l'humidificateur.	Vérifiez l'alimentation principale et les fusibles. Vérifiez l'interrupteur d'isolement et le disjoncteur.
	Le fusible de basse tension est ouvert.	Vérifiez le transformateur et le fusible de basse tension. Vérifiez que le circuit de basse tension est complet.
	Les faisceaux de câbles à l'intérieur de l'humidificateur ne sont pas correctement fixés.	Vérifiez les faisceaux de câbles et le circuit imprimé principale. Vérifiez que toutes les connexions ont été correctement effectuées.
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas (écran allumé, DEL d'afficheur de statut : éteint)</i>	L'humidificateur n'est pas allumé.	Vérifiez que le bouton d'Alimentation a été maintenu enfoncé pendant 3 secondes pour une activation correcte.
<i>L'humidificateur ne produit pas de vapeur (pas de demande)</i>	<u>Pour humidificateur proportionnel:</u> Aucun signal analogique détecté.	Vérifiez le réglage de l'entrée de contrôle.
	<u>Pour humidificateur tout ou rien:</u> Aucune demande de l'hygrostat.	Vérifiez le réglage de l'hygrostat.
	Le débit d'air n'est pas détecté par l'interrupteur de pression d'air.	Vérifiez le fonctionnement du ventilateur.
	L'hygrostat de haute limite est ouvert.	Vérifiez le fonctionnement de l'hygrostat de haute limite.
	Le contact de verrouillage est ouvert.	Vérifiez le contact de verrouillage.
	Le filage des contrôles n'est pas correctement fixé aux borniers.	Vérifiez les connexions des fils aux borniers de contrôle.
<i>Aucune eau à l'intérieur de la chambre d'évaporation ou humidificateur n'arrête pas de vider l'eau</i>	L'humidificateur est rempli d'eau, mais n'a pas encore atteint ou n'atteint pas la haute limite de la sonde de niveau d'eau.	- Vérifiez que la vanne de drainage est ouverte. - Vérifiez si la vanne d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau est ouverte. - Vérifiez le fonctionnement de la vanne de remplissage.
	L'humidificateur ne se remplit pas d'eau.	- Vérifiez que le tamis de la vanne de remplissage et le tamis externe ne sont pas bloqués.
<i>L'humidificateur ne vide pas l'eau</i>	La vanne de drainage est obstruée.	Vérifiez la vanne de drainage.
	Pendant un cycle de drainage ou de moussage, la sonde de niveau d'eau a détecté que le niveau d'eau n'a pas diminué.	Vérifiez que la pompe de drainage, les raccordements des tuyaux de remplissage et d'évacuation et la chambre de la sonde de niveau d'eau ne sont pas obstrués.
<i>L'humidificateur est toujours en cycle d'écume (le paramètre de FoamSensor affiche Foam)</i>	Condition de moussage excessive à l'intérieur de la chambre d'évaporation.	- Vérifiez la qualité de l'eau d'alimentation. - Vérifiez si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer la chambre d'évaporation pendant l'entretien. Bien rincez la chambre avec de l'eau. - Vérifiez le réglage du cycle de drainage. Réduisez le temps entre les cycles de drainage.
<i>L'humidificateur fonctionne et le DEL de l'afficheur de statut est rouge (le paramètre ServiceDue affiche On)</i>	L'humidificateur est dû pour un entretien.	Faites l'entretien de la chambre d'évaporation (voir la section Entretien à la page 57). Utilisez le paramètre <i>Request</i> dans le menu <i>Service</i> pour réinitialiser les compteurs (voir page 49).
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas et le DEL de l'afficheur de statut est rouge (le paramètre ThermalCutout affiche Open)</i>	Le capteur température a détecté une température anormale.	Vérifiez si l'humidificateur fonctionnait en dessous du niveau d'eau standard. Remplacez la sonde de niveau d'eau si nécessaire.
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas (écran éteint, DEL d'afficheur de statut : bleu)</i>	Les composantes suivantes peuvent être à l'origine de ce problème: sonde de niveau d'eau, circuit imprimé ou écran LCD.	Appelez le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir des instructions de dépannage.
<i>L'humidificateur produit de la vapeur (écran éteint, DEL d'afficheur de statut : bleu)</i>	Le câble FFC de l'afficheur n'est pas connecté correctement.	Vérifiez que les connexions du câble FFC sont correctement fixées et sont du bon côté.
	L'écran LCD est défectueux.	Remplacez l'écran LCD.

# Vue explosée et nomenclature

## Vue explosée




Illustration 50 - Vue explosée partie 1






Illustration 51 - Vue explosée partie 2

## Nomenclature

Tableau 16 - Nomenclature

<b>Item</b>	<b>Description</b>	<b>Modèle</b>	<b>Numéro de pièce</b>
<b>1</b>	Réservoir de la chambre d'évaporation	SKE4-E05	SW 4222-20
		SKE4-E10 à SKE4-E40	SW 4232-20
		SKE4-E50 à SKE4-E80	SW 4242-20
		SKE4-E90 à SKE4-E120	SW 4253
<b>2</b>	Couvercle de la chambre d'évaporation	SKE4-E05 (1 phase)	SP 4222-1R
		SKE4-E05 (3 phases)	SP 4222-2R
		SKE4-E10	SP 4232-1R
		SKE4-E20 à SKE4-E40	SP 4232-2R
		SKE4-E50 à SKE4-E80	SP 4242-1R
		SKE4-E90 à SKE4-E100	SP 4251
		SKE4-E110 à SKE4-E120	SP 4252
<b>3</b>	Joint de la chambre d'évaporation	SKE4-E05	SP 4222-8
		SKE4-E10 à SKE4-E40	SP 4232-8
		SKE4-E50 à SKE4-E120	SP 4242-8
<b>4</b>	Élément chauffant	Voir tableau ci-dessous	
<b>5</b>	Rondelle (élément chauffant)	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP 1005
<b>6</b>	Écrou de blocage hex. A/I (élément chauffant)	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP 2330
<b>7</b>	Sonde de température	Voir tableau ci-dessous	
<b>8</b>	Capteur de température (klixon)	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP 3035
<b>9</b>	Capteur d'écume	SKE4-E05	SW FOAMSM-ASSY
		SKE4-E10 à SKE4-E80	SW FOAMMED-ASSY
		SKE4-E90 à SKE4-E120	SW FOAMSM-ASSY
<b>10</b>	Sonde de niveau d'eau	Voir tableau ci-dessous	
<b>11</b>	Vanne d'alimentation en eau	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP 6009
<b>12</b>	Pompe de drainage	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP G4101
<b>13</b>	Vanne de drainage	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP 4233-10
<b>14</b>	Interrupteur d'isolement	Voir tableau ci-dessous	
<b>15</b>	Transformateur	Voir tableau ci-dessous	
<b>16</b>	Contacteur	Voir tableau ci-dessous	
<b>17</b>	Affichage alphanumérique	SKE4-E05 à SKE4-E120	SW SKX4DISPLAY-AS
		SKE4-E05W à SKE4-E120W	SW SKX4DISPLAY2
<b>18</b>	Circuit imprimé	SKE4-E05 à SKE4-E40	NW SKE4MAIN1
		SKE4-E50 à SKE4-E80	NW SKE4MAIN2
		SKE4-E90 à SKE4-E120	NW SKE4MAIN3
		SKE4-E05W à SKE4-E40W	NW SKE4MAIN1W
		SKE4-E50W à SKE4-E80W	NW SKE4MAIN2W
		SKE4-E90W à SKE4-E120W	NW SKE4MAIN3W
<b>19</b>	Relais statique	SKE4-E05 à SKE4-E120	SP 3102
<b>20</b>	Distributeur de vapeur SDU	SDU4-1	SW 4134
		SDU4-2	SW 4135
		SDU4-3	SW 4136
<b>21</b>	Relais SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP 3114
<b>22</b>	Ventilateur SDU	SDU4-1	SP 3012
		SDU4-2	SP 3009
		SDU4-3	SP 3014
<b>23</b>	Transformateur SDU	Voir tableau ci-dessous	
<b>24</b>	Fusible à l'intérieur du SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP 5105
<b>25</b>	Interrupteur de pression d'air SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP PSA1-01
<b>26</b>	Grille en plastique SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP 4131-11

Tableau 17 - Détails additionnels de nomenclature

<b>Modèle</b>		<b>4</b> Élément chauffant	<b>7</b> Sonde de température	<b>10</b> Sonde de niveau d'eau	<b>14</b> Interrupteur d'isolement	<b>15</b> Transformateur	<b>16</b> Contacteur	<b>23</b> Transformateur SDU
<b>SKE4-E05</b>	230V/1	SW 5937	SW SK4TEMPSENS-8	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3365	SP 3080	-
	400V/3	SW 5980 (3x)	SW SK4TEMPSENS-8	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3374	DP11-6002	SP 3373
<b>SKE4-E10</b>	230V/1	SW 5983 (3x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3365	SP 3100	SP 3375
	400V/3	SW 5981-2 (3x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3004	SP 3374	SP 3080	SP 3373
<b>SKE4-E20</b>	400V/3	SW 5982-2 (3x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3004	SP 3374	SP 3080	SP 3393
<b>SKE4-E30</b>	400V/3	SW 5983 (3x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3374	SP 3100	SP 3393
<b>SKE4-E40</b>	400V/3	SW 5955 (3x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3374	SP 3100	SP 3393
<b>SKE4-E50</b>	400V/3	SW 5984 (6x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3374	SP 3080 (2x)	-
<b>SKE4-E60</b>	400V/3	SW 5983 (6x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3374	SP 3100 (2x)	-
<b>SKE4-E80</b>	400V/3	SW 5955 (6x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3374	SP 3100 (2x)	-
<b>SKE4-E90</b>	400V/3	SW 5983 (9x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3385	SP 3100 (3x)	-
<b>SKE4-E100</b>	400V/3	SW 5983 (6x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3008	SP 3385	SP 3100 (3x)	-
		SW 5955 (3x)						
<b>SKE4-E110</b>	400V/3	SW 5955 (6x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3008	SP 3385	SP 3100 (3x)	-
		SW 5983 (3x)						
<b>SKE4-E120</b>	400V/3	SW 5988 (9x)	SW SK4TEMPSENS-12	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3008	SP 3385	SP 3100 (3x)	-



**neptronic®**

400 boul. Lebeau, Montréal, Qc, H4N 1R6, Canada

[www.neptronic.com](http://www.neptronic.com)

Tel. (gratuit partout en Amérique du nord): 1-800-361-2308

Tel.: (514) 333-1433

Fax: (514) 333-3163

Fax service à clientèle: (514) 333-1091

Lundi à vendredi: 8h00 à 17h00 (Heure de l'est de l'Amérique du nord)